

平成25年6月17日

株式会社壬生電機製作所  
営業部

## [お詫び] DFU-150N 定格電流表記間違いのお知らせ

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、壬生電機製品に格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この程2012年度に配布させて頂きました、『端子台 DFシリーズ』パンフレットにおきまして、定格通電電流の表記が、ULファイルに掲載されている値と、パンフレットの値が不整合であることが確認できました。

下記の通り、ご案内させて頂きますとともに、お客様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

敬具

### 記

該当製品	DFU-150N シリーズ DFU-150NS2 シリーズ
正誤箇所	(誤) 5 頁 定格仕様表記欄 UL CUL 定格通電電流 <u>170A</u> (正) UL CUL 定格通電電流 <u>150A</u>

表記間違いを、訂正しましたパンフレットは、弊社ホームページに掲載しております。

下記、URL [最新情報] 欄よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

<http://www.mibudenki.co.jp/>

尚、UL規格 FW2『Factory Wiring and Field Wiring』および定格絶縁電圧1000Vに変更させて頂いておりますは、表記間違いではなく、適合規格の変更・追加認証により取得したものです。

詳細は、[最新情報]『DFシリーズ端子台・定格および海外規格について』を参照下さい。

以 上

(株)壬生電機製作所

京都営業所 075-681-8561

九州営業所 093-581-0988

名古屋営業所 052-775-1115

東京営業所 03-3453-6271